

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

Дзержинского ул., 95/97, г. Краснодар, 350051, 8(861) 225-19-65, e-mail: ugpn kkrai@vail.ru,

http://www.ugpn-kk.ru, тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района

353 180 г. Кореновск, ул. Фрунзе, 203 Тел/факс: (8-86142) 4-02-01,

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кореновск, ул. Фрунзе, 203

"22" июня 2021 г.

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 28

По адресу/адресам: Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, 91

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 07 июня 2021 года № 28 выданного главным
государственным инспектором по пожарному надзору Кореновского района Панченко Виктором
Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 3
муниципального образования Кореновский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2021 г. с час. мин. До час. мин. Продолжительность _____

" " 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского
района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ОНД и ПР Кореновского района
подполковник внутренней службы Мисько Сергей Петрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОБУ детский сад № 3 МО
Кореновский район Безрукавая Инна Валерьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 - На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - При эксплуатации эвакуационных путей здания, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 (линолеум) (ст. 4, 134 табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
 - Руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток (п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - На объекте защиты в подвальном помещении допускается хранение отходов и других пожароопасных вещества и материалов (деревянные, бумажные изделия и др.) (п. 16 «а» ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - В отношении объекта защиты руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479).
 - Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл. 3, п. 42 СП 486.1311500.2020).
 - Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл. 3, п. 39.1 СП 486.1311500.2020).

МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район, заведующая Безрукавая Инна Валерьевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 28/1/10 от 22.06.2021, административные протоколы от 22.06.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С.П. Мисько



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)