

Краснодарский край
Администрация муниципально го образования
Кореновский район
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

353180 Российская Федерация, Краснодарский край,
город Кореновск, улица Ленина 91

ИНН 2335011745 ОГРН 1022304013115

от 21.07.2021 г. № 73
на №

Заместителю главного государственного
инспектора Кореновского района
по пожарному надзору -
заместителю начальника ОНД и ПР
Кореновского района
подполковнику внутренней службы
Мисько С.П.

На Ваше представление от 22.06.2021 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности, должностным лицом в лице заведующего муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детским садом № 3 МО Кореновский район Безрукавой Инной Валерьевной были устранены следующие нарушения

- в отношении объекта защиты утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- в подвальном помещении проведены работы по уборке и выносу пожароопасных веществ и материалов (деревянных, бумажных изделий и др);
- на дверях лестничных клеток установлены приспособления для самозакрывания, в исправном состоянии;
- при эксплуатации эвакуационных путей зданий для покрытия пола в коридоре используется линолеум с классом пожарной опасности материала КМ 2;

на 3 квартал 2021 года запланировано выполнение указанных в представлении нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- запланирована замена средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатирующихся сверх срока службы установленного изготовителем. 3 квартал 2021 года;
- заключен договор на приобретение средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на июль 2021 года;
- заключен договор № 65 от 18.06.2021 г. на услуги по огнезащитной

обработке деревянных конструкций чердачного помещения и испытаний по контролю качества огнезащитной обработки на объекте МДОБУ детского сада № 3 МО Кореновский район;

- Чердачное и подвальное помещения осмотрены сотрудниками специализированной организации для подготовки сметной документации на проведение работ по оборудованию данных помещений автоматической пожарной сигнализацией.

Заведующий МДОБУ детским садом № 3
МО Кореновский район

И.В. Безрукавая