

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодар-
скому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. дове-
рия (861) 268-64-40**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района
353 180 г. Кореновск, ул. Фрунзе, 203 Тел/факс: (8-86142) 4 -02-01**

Предписание № 28/1/10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад № 3 му-
ниципального образования Кореновский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивиду-
ального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кореновского района по по-
жарному надзору № 28 от «07» июня 2021 года ОНД и ПР Кореновского района,

(наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в период с 15 ч. 00 мин. «15» июня 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «22» июня 2021 г., прове-
дена проверка Мисько Сергеем Петровичем, заместителем начальника ОНД и ПР Кореновского
района, в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 3 муниципального образования Кореновский район, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Ленина, 91.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район Безрукавой Инной Ва-
лерьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасно- сти с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- вания по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на си- стемы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе ука- занных систем, и результаты пус-	(п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	

	коналадочных испытаний указанных систем			
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	(п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей здания, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 (линолеум)	(ст. 4, 134 табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	11.10.2021	
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток	(п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	
6.	На объекте защиты в подвальном помещении допускается хранение отходов и других пожароопасных вещества и материалов (деревянные, бумажные изделия и др.)	(п. 16 «а» ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	
7.	В отношении объекта защиты руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". с учетом специфики	(п. 2 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	

	взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях			
8.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	(п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	11.10.2021	
9.	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл. 3, п. 42 СП 486.1311500.2020).	11.10.2021	
10.	Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл. 3, п. 39.1 СП 486.1311500.2020).	11.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

