

<p>Краснодарский край Администрация муниципального образования Кореновский район МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН</p> <p>353180 Российская Федерация, Краснодарский край, город Кореновск, улица Ленина 91 ИНН 2335011745 ОГРН 1022304013115</p> <p>от <u>27.10.2021</u> № <u>126</u> на _____ № _____</p>	<p>Начальнику управления образования администрации муниципального образования Кореновский район</p> <p>Батог С.М.</p>
---	---

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемая Светлана Михайловна!

Довожу до Вашего сведения, что предписание №28/1/10 от 22.06.2021г об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МДОБУ детском саду № 3 МО Кореновский район выполнено на 80%:

№ п/ п	Наименование нарушения	Отметка об устранении
1	<i>- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)</i>	Устранено
2	<i>- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);</i>	Устранено

3	<p>- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);</p>	Устранено
4	<p>- при эксплуатации эвакуационных путей здания, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 (линолеум) (ст. 4, 134 табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>	Устранено
5	<p>- руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток(п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)</p>	Устранено
6	<p>- на объекте защиты в подвальном помещении допускается хранение отходов и других пожароопасных веществ и материалов(деревянные , бумажные изделия и др.)(п. 16 «а» ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)</p>	Устранено
7	<p>- в отношении объекта защиты руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях(п. 2 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);</p>	Устранено
8	<p>- при эксплуатации объекта защиты руководителем организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а так же технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);</p>	Устранено

9	- чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. п.4.4, табл.3, п. 42 СП 486.1311500.2020);	Не устранено
10	-подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4, табл. 3, п.39.1 СП 486.1311500.2020);	Не устранено

Для устранения 9 и 10 пунктов требуются дополнительные финансовые средства.

Прошу Вас выделить средства в сумме 116829,32 рублей.

Заведующий МДОБУ детским садом №3
МО Кореновский район



И.В. Безрукавая

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия коммерческого предложения, 3 листа, 1 экз.